

Nota de operación nº 2/2022 – 02.06.2022 (continuación)

INDISPONIBILIDAD DE LA PLANTA DE REGANOSA POR INCIDENCIA EN SU RED DE TRANSPORTE

SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL NIVEL 2

Continúan los trabajos de reparación del incidente

Tras la última coordinación entre Enagas-GTS y REE, y en base al principio de intervención mínima:

- Desde las 24:00 del día 2-jun hasta las 6:00 del día, se **garantiza el 100% de la demanda convencional así como un consumo eléctrico de 9 GWh/día para las centrales de Galicia y 0 GWh/día para las centrales de Asturias**
- Desde las 6:00 del día 3-jun hasta las 6:00 del día 4-jun, que corresponde con el día de gas **3-jun-22**, se **garantiza el 100% de la demanda convencional así como un consumo eléctrico de 35 GWh/día para las centrales de Galicia y 0 GWh/día para las centrales de Asturias.**

Estas cantidades han sido acordadas con el operador eléctrico REE, siendo en la actualidad las mínimas requeridas para garantizar la seguridad de suministro del sistema eléctrico.

Como medida preventiva para garantizar la cobertura de la demanda, también continúa limitada la contratación adicional a los compromisos de entrega en el gasoducto Zamora-Oviedo-Tuy por falta de capacidad de transporte temporal hasta el reinicio de emisión de la planta de Mugarbos.

Si se producen variaciones en el balance entradas-salidas y del resto de variables implicadas en la zona afectada se actualizará esta nota de operación en los próximos días.