



<b>INFORME : Afección a presión suministro al Ciclo de Besós de GN</b>
--

**Fecha Inicio:** 8 de abril 2014 9:15  
**Fecha Fin:** 8 de abril 2014 9:30

**Afección:**

- Cierre parcial de válvula de suministro, en posición 1D, que provoca bajada de presión, afectando a producción del ciclo combinado. No se incumple presión de garantía (16 bar).

**Situación actual:**

- Condiciones normales de suministro.

**Descripción de la incidencia:**

- 9:15: En el curso de trabajos de mantenimiento, se observa cierre parcial de válvula, en línea de suministro a ciclo. Provoca bajada de presión de suministro hasta 26 bar.
- 9:30: Restituida la presión normal de suministro.

Madrid, a 8 de abril de 2014

ENAGAS TRANSPORTE S.A.U.

La presente información se remite a efectos de lo contenido en el Real Decreto 949/2001, Artículo 10 "Derechos y obligaciones de los titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR", punto 2.G:  
"Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación, los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados"