



INFORME: Incidencia en Posición 14-Vandellós por cierre accidental de válvula.

Fecha Inicio: 30 de Noviembre 2015
Hora inicio: 11:50 horas
Hora fin: 13:15 horas

Afección:

Bajada de presión en la red de distribución suministrada desde la posición 14 de Vandellós (propiedad de Gas Natural Fenosa) por cierre accidental de la válvula de salida de la ERM.

Descripción de la incidencia:

- Por causas en investigación, a las 11:50 se produce un cierre accidental de la válvula de salida de la ERM de Enagas (pos 14-Vandellós) a la red de distribución de Gas Natural Fenosa.
- A consecuencia de la misma se produce afección por bajada de presión temporal en la red de distribución suministrada desde dicha posición.
- A partir de ese momento se coordinan los centros de control de Enagas y Gas Natural Fenosa.
- Aproximadamente a las 13:15, el personal del Centro de mantenimiento de Enagas procede a la apertura manual de la válvula y se restablece el suministro normal a la red.

Madrid, a 30 de Noviembre de 2015

ENAGAS TRANSPORTE S.A.U.

La presente información se remite a efectos de lo contenido en el Real Decreto 949/2001, Artículo 10 "Derechos y obligaciones de los titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR", punto 2.G:
"Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación, los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados"