



**INFORME: Incidencia almacenamiento subterráneo de Gaviota por avería en sistema de odorización.**

**Fecha Inicio:** 24 de Febrero 2016  
**Hora inicio:** 18:00 horas  
**Hora fin:** 27 de Febrero de 2016 a las 15:00

**Afección:**

Parada de extracción por avería en el sistema de odorización de gas.

**Descripción de la incidencia:**

- Por avería en el sistema de odorización, el día 24 a las 18:00 se para la extracción del almacenamiento.
- Se ha procedido a aislar y despresurizar desde la posición C3 hasta planta para poder eliminar la obstrucción.
- El servicio ha quedado restablecido el día 27 a las 15:00.

Madrid, a 01 de Marzo de 2016

ENAGAS TRANSPORTE S.A.U.

La presente información se remite a efectos de lo contenido en el Real Decreto 949/2001, Artículo 10 "Derechos y obligaciones de los titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR", punto 2.G: "Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación, los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados"