

Nota de Operación n°1/2023 - 20.01.2023



SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO – OLA DE FRÍO

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología anuncian un descenso de las temperaturas, incurriendo en **Ola de frío entre el 22 y 26 de enero de 2023**, según los criterios definidos en el Plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista del 26 de septiembre de 2021.

Las bajas temperaturas pronosticadas dan lugar a un **incremento extraordinario respecto a los valores previstos en condiciones normales de 571 GWh en el período comprendido entre los días 22 y 26 de enero**. Los actuales niveles de existencias almacenadas en tanques de GNL (16,3 TWh, equivalente al 72% de su capacidad) y AASS (32,9 TWh, equivalente al 93% de su capacidad) permiten atender este incremento de demanda y, por tanto, garantizar la seguridad de suministro del sistema.

En función de lo previsto en el presente plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista, se declara:

SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO – OLA DE FRÍO desde las seis horas del día 22 de enero de 2023 y hasta nuevo aviso.

Definición de Ola de frío atendiendo a lo establecido en la Resolución de 26 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el Plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista: periodo en el que la temperatura significativa del sistema gasista está por debajo de la banda de fluctuación durante al menos tres días consecutivos o en los que Protección Civil declare alerta por impactos previstos de fenómenos meteorológicos como lluvia, viento, hielo, nieve, entre otros.


Nota de Operación nº1/2023 - 20.01.2023

SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO – OLA DE FRÍO

Temperatura en el sistema gasista



Referencia convencional demanda total



Temperatura Superior a la Normal

Temperatura Inferior a la Normal



Temperaturas por debajo de su banda de fluctuación

Nota de Operación n°1/2023 - 20.01.2023



SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO – OLA DE FRÍO

La previsión del **incremento extraordinario** respecto a los valores previstos en condiciones normales de temperatura acumula **571 GWh** en el periodo de máxima fiabilidad de las previsiones meteorológicas, comprendido entre los días 22 y 26 de enero de 2023.

Δ Demanda extraordinario respecto previsiones iniciales

	PREV			PREV			PREV			PREV			PREV		
	22-ene-23			23-ene-23			24-ene-23			25-ene-23			26-ene-23		
	Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d	Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d	Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d	Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d	Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d
Demanda Convencional Gas de Emisión	769	707	62	929	786	142	920	791	129	913	789	124	896	782	114
Cisternas	15	15		47	47		46	46		45	45		45	45	
Total Demanda Convencional	785	723		976	833		966	837		957	833		942	828	