

Nota de Operación n° 6/2020 – 14.01.21 – OLA DE FRÍO (Continuación 2)

SITUACION DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL–NIVEL CERO-OLA DE FRÍO

Como continuación de la Nota de Operación 06/2020, y considerando las actuales previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología así como la situación actual, se **extiende el período de Ola de Frío iniciado el pasado 01 de enero de 2021 hasta el 17 de enero de 2021** según los criterios definidos en el Plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista del 27 de noviembre de 2017.

Las temperaturas previstas dan lugar a un **incremento extraordinario respecto a los valores reales/previstos en condiciones normales de aproximadamente 3.700 GWh desde el inicio de la Ola de Frío el pasado 01 de enero hasta el próximo domingo 17 de enero.**

Por tanto, se extiende la **SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO – OLA DE FRÍO desde las seis horas del día 1 de enero hasta las seis horas del 18 de enero, momento en el que se dará por finalizada.**

Se adjunta:

- Termograma previsto con las alarmas de temperatura
- Estimación del incremento de demanda previsto para los próximos días.


Se mantiene la atención a toda la demanda programada

Nota de Operación nº 6/2020 – 14.01.21 – OLA DE FRIO (Continuación 2)

Termograma del Sistema Gasista y alarmas de temperatura

Jueves, 14 de Enero de 2021

Alarmas por Temperatura del Sistema Gasista



Nota de Operación nº 6/2020 – 14.01.21– OLA DE FRÍO (Continuación 2)

Asignación y suministro de demanda extraordinaria

Las temperaturas previstas dan lugar a un **incremento extraordinario** respecto a los valores reales/previstos en condiciones normales de aproximadamente **3.700 GWh** desde el inicio de la Ola de Frío el pasado 01 de enero hasta el próximo domingo 17 de enero de 2021.

Δ Demanda extraordinario respecto previsiones iniciales

| | REAL | | | REAL | | | REAL | | | REAL | | | REAL | | | REAL | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| | 01-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 02-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 03-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 04-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 05-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 06-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d |
| | Demanda Real (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Real (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Real (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Real (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Real (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Real (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | |
| Demanda Convencional Gas de Emisión | 803 | 783 | 22 | 936 | 787 | 162 | 965 | 779 | 198 | 1.087 | 861 | 229 | 1.095 | 863 | 234 | 1.049 | 800 | 263 |
| Cisternas | 16 | 14 | | 28 | 15 | | 26 | 14 | | 56 | 53 | | 49 | 48 | | 27 | 13 | |
| Total Demanda Convencional | 819 | 797 | | 964 | 802 | | 991 | 793 | | 1.143 | 914 | | 1.145 | 911 | | 1.076 | 813 | |
| | REAL | | | REAL | | | REAL | | | REAL | | | REAL | | | REAL | | |
| | 07-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 08-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 09-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 10-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 11-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 12-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d |
| | Demanda Real (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Real (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Real (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Real (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Real (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Real (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | |
| Demanda Convencional Gas de Emisión | 1.211 | 943 | 264 | 1.229 | 933 | 294 | 1.132 | 856 | 287 | 1.104 | 860 | 257 | 1.219 | 965 | 243 | 1.242 | 972 | 264 |
| Cisternas | 55 | 59 | | 52 | 54 | | 24 | 14 | | 25 | 12 | | 54 | 66 | | 56 | 62 | |
| Total Demanda Convencional | 1.266 | 1.002 | | 1.281 | 987 | | 1.156 | 869 | | 1.129 | 872 | | 1.274 | 1.031 | | 1.298 | 1.034 | |
| | REAL | | | PREV | | | PREV | | | PREV | | | PREV | | | PREV | | |
| | 13-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 14-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 15-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 16-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 17-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d | 18-ene-21 | | Δ Demanda GWh/d |
| | Demanda Real (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Prev (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Prev (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Prev (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Prev (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | | Demanda Prev (GWh/día) | Demanda día normal (GWh/día) | |
| Demanda Convencional Gas de Emisión | 1.214 | 971 | 236 | 1.177 | 966 | 211 | 1.121 | 952 | 169 | 999 | 860 | 138 | 985 | 857 | 129 | 1.087 | 963 | 124 |
| Cisternas | 54 | 61 | | 51 | 51 | | 46 | 46 | | 14 | 14 | | 13 | 13 | | 57 | 57 | |
| Total Demanda Convencional | 1.267 | 1.032 | | 1.228 | 1.017 | | 1.166 | 998 | | 1.013 | 875 | | 998 | 869 | | 1.144 | 1.020 | |