

# Nota de operación n°3/2024- 16 de febrero (inicio)



## INDISPONIBILIDAD DE LA PLANTA DE SAGUNTO POR INCIDENCIA EN SU RED DE TRANSPORTE **SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL NIVEL 0**

Debido a un incidente en la red de transporte de Saggas, registrado en la mañana del día 16 de febrero de 2024 y ocasionado por la realización de unas obras de terceros, la planta de regasificación de Sagunto se ha visto obligada a interrumpir su emisión a red.

El cese de emisión de la planta, que se mantendrá durante las próximas horas y hasta que finalicen los trabajos de reparación del tramo afectado, tiene como consecuencia la imposibilidad de llevar a cabo tanto operaciones de carga y/o descarga de buques así como cargas de camiones cisterna de GNL.

Los ciclos combinados ubicados a pie de planta no estaban funcionando, por lo que su consumo no puede considerarse interrumpido. No obstante, es conveniente que, durante las horas de la reparación, y con objeto de mantener unas condiciones estables, dichos ciclos mantengan su situación de parada. Para ello, el Gestor Técnico del Sistema gasista está manteniendo en todo momento la coordinación con el operador del sistema eléctrico, además de con el operador de la planta y los usuarios afectados.

Durante las horas que duren los trabajos de reparación quedará limitada la contratación adicional en el punto de entrega de los ciclos combinados afectados por falta, así como la contratación de capacidad adicional de carga de cisternas en la planta de Sagunto.

Esta nota de operación será actualizada a medida que se vayan produciendo avances en la reparación del tramo y tan pronto como la planta de regasificación de Sagunto pueda reanudar su emisión a red.