

**TÍTULO****Combustibles gaseosos**

**Conjuntos de regulación de presión y/o medida con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar**

**Parte 2: Conjuntos de regulación para situar en arqueta empotrable en vía pública con caudal nominal equivalente de inferior o igual a 50 m<sup>3</sup> (n)/h de gas natural**

*Gaseous fuels. Regulation pressure and /or measurement packages with a maximum operating pressure up to 5 bar. Part 2: Regulation packages to place in small chest built in a public way with a nominal volume of flow equivalent up to 50 m<sup>3</sup> (n)/h of natural gas.*

*Combustibles gazeux. Ensembles de régulation de pression et/ou mesure pour pression maximale de service inférieure ou égale à 5 bar. Partie 2: Ensembles de régulation pour placer dans une maisonnette sur la voie publique jusqu'à 50 m<sup>3</sup> (n)/h de gaz naturel.*

**1 OBJETO**

Esta parte de la Norma UNE 60404 tiene por objeto establecer los requisitos técnicos de diseño y de funcionamiento, así como los ensayos y condiciones de suministro de los conjuntos de regulación con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, a instalar en arquetas en vía pública.

**2 CAMPO DE APLICACIÓN**

Esta norma se aplica a los conjuntos de regulación con caudal nominal equivalente de hasta 50 m<sup>3</sup>(n)/h de gas natural, previstos para suministrar bajo las siguientes condiciones:

- el gas distribuido pertenece a la 2ª o a la 3ª familia de las definidas en la Norma UNE 60002;
- MOP de entrada comprendida entre 1 bar y 5 bar.