

TÍTULO

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 2: Terminología

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 2: Terminology.

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 2: Terminologie.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer la terminología utilizada o relacionada con las restantes partes de la Norma UNE 60670, en lo que se refiere a los aspectos técnicos.